



9, Rue du Tremblay
38130 ECHIROLLES

☎ 04 38 49 00 86

✉ batpi@batpi.com

<http://www.batpi.com>



Bureau d'Assistance Technique en Prévention Incendie

Habilitation Electrique H0B0-BS-BE manœuvre Chargé d'opérations spécifiques

Public : Personnel d'exploitation ou d'entretien « non électricien » appelé à effectuer des opérations simples, interventions de remplacement de raccordement et/ou des manœuvres sur des ouvrages électriques. Il a reçu préalablement une formation en électricité adaptée aux opérations qui lui sont confiées.

Pré requis : Aucun mais une connaissance élémentaires en électricité est vivement recommandée

Nombre de stagiaire par session : 8 maximum

Durée totale indicative : 14 heures / 2 jours

Objectifs : Donner au participant les connaissances et savoir-faire lui permettant de connaître les risques électriques et savoir s'en protéger et d'effectuer des interventions simples.

- 1) Permettre à l'agent SSIAP d'obtenir l'habilité électrique nécessaire sur les sites d'exercice de de sont emploi conforme à l'Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
- 2) Mettre hors service un équipement électrique, effectuer en toute sécurité des manœuvres d'exploitation d'ordre électrique en BT. Permettre ainsi à l'employeur de délivrer à son personnel un titre d'habilitation BS et BE manœuvres.
- 3) Effectuer l'entretien de l'éclairage de sécurité de votre établissement

H0B0V :

La formation habilitation électrique H0-H0V-B0 permet au personnel habilité d'accéder sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens en basse et haute tension (supérieur à 1000 Volt). Le personnel habilité ne peut réaliser de réarmement ou de remplacement (lampe, fusible, etc.). Ses tâches se résument à des travaux du type peinture, menuiserie, maçonnerie, etc dans un environnement électrique. Cette habilitation électrique obligatoire répond à la norme de sécurité NF C.15-550, recommandée par le code du travail.

BE Manœuvre :

Etre habilité pour effectuer des travaux d'ordre non électrique ou des manœuvres de disjoncteur dans les locaux d'accès réservés aux électriciens ou au voisinage des pièces nues sous tension. mise en route et vérification du fonctionnement de l'Éclairage de sécurité.

BS :

Une personne habilitée BS peut intervenir dans le cadre d'opérations élémentaires d'ordre électrique, comme le remplacement ou le raccordement de matériel simple (max 400V et 32A courant alternatif) : maintenance et l'exploitation de l'éclairage de sécurité sur source centralisé ou non, permanent ou non, chauffe-eau, convecteurs, volets, fusibles BT, réarmement, lampe, ampoule, socle prise de courant, interrupteur, etc. Personnel du type SSIAP, gardien d'immeuble, chauffagiste, plombier, peintre...



9, Rue du Tremblay
38130 ECHIROLLES

☎ 04 38 49 00 86

✉ batpi@batpi.com

<http://www.batpi.com>



Bureau d'Assistance Technique en Prévention Incendie

Moyens pédagogiques : Cours magistraux, Vidéo, Pratique réalisée sur des installations représentatives de l'environnement de travail habituel de l'apprenant.

Validation:

Etude de cas pratique et un contrôle des connaissances par QCM est effectué en fin de stage.

Responsable pédagogique : Jean-Pierre Sappei

Délai d'entrée variable

Validation: A l'issue de la formation vous obtiendrez : Un avis préparatoire à l'habilitation du salarié par son employeur visé par le formateur, sera remis à l'entreprise pour la délivrance du titre, sur la base des acquis du stagiaire.

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d'émargement au fur et à mesure du déroulement de l'action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.

Dates des prochaines sessions et délai d'entrée disponibles sur le devis ou sur le site

<https://www.formation-incendie-ssiap.com/>

Formation certifiante et Éligible au CPF : Code 236402 en attente

CONTENUS	DUREE
<p><u>Connaissances générales :</u></p> <p>Les grandeurs électriques : courant, tension, puissance, résistance, courant alternatif et continu...</p> <p>Les dangers de l'électricité : mécanismes d'électrisation, électrocution et brûlures...</p> <p>Les zones d'environnements et leur limite et les différents domaines de tension</p> <p>Les titres d'habilitation : principe, symbole</p> <p>Les équipements et mesures de protection : barrière, écran, banderole, EPI...</p> <p>Les outillages et matériels électriques</p> <p>La conduite à tenir en cas d'accident : corporel ou incendie lié à l'environnement électrique</p> <p>L'exécutant non électricien B0 H0 H0V : rôle et opérations</p> <p><u>Manœuvre en BT :</u></p> <p>Les matériels en BT et TBT</p> <p>Les moyens de protection individuelle : identification, utilisation et vérification</p> <p>Les limites de l'habilitation BE manœuvre</p> <p>Réalisation de différentes manœuvre</p> <p>Respect des consignes du chargé d'exploitation ou de consignation</p> <p><u>Remplacement et raccordement :</u></p> <p>Les limites de l'habilitation BS</p> <p>La zone d'intervention</p> <p>La mise en sécurité d'un circuit</p> <p>Préparer et réaliser une intervention de remplacement</p> <p>Rédaction de documents</p> <p>Respect des consignes du chargé d'exploitation ou de consignation</p>	14 h
Contrôle théorique et pratique des connaissances	

HELEC HOB0BEB5-001-16 avril 2020 Rev. A

SARL au capital de 15 300 € RC Grenoble 453 739 328 Siret : 453 739 328 000 38

N° de déclaration d'activité 82380391538 du 31/03/2006 Agréé par le service interministériel de la Défense et la Protection Civile par arrêté n°2010-00703 sous le numéro 38-0005 Convention de formation avec FFSS38 n°2801211-2